

Томская область
Администрация закрытого административно-территориального образования Северск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 87»
(МБОУ «СОШ № 87»)

636070, г. Северск Томской области, ул. Курчатова, д. 14, р.т. 52-95-07, 52-05-26
ИНН 7024013643 КПП 702401001

от 29.08.2023 № 02-05-362

Руководителю регионального управления
№81 ФМБА России
Веревкину В.Д.

Отчет

об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 13.12.2021 в
МБОУ «СОШ №87» (Предписание №96)

В ходе плановой проверки деятельности образовательного учреждения выявлены нарушения санитарного законодательства:


1. Количество детей в учебных классах начальной школы определять с учетом соблюдения нормы площади на одного обучающегося в соответствии с требованиями п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 (срок до 01.09.2022)
2. Обеспечить отделку стен в кабинетах №107, 229, 307, 310 в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 (срок 01.09.2023)
3. Обеспечить отделку пола в кабинетах №106-109, 111, 205, 307, 310, 410, 405, 406, в кабинете технологии для мальчиков в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 (срок 01.09.2023)
4. Не использовать в кабинетах № 210, 230, 412, библиотеке, гардеробе для дошкольников стулья с тканевой обивкой, не допускающие их влажную обработку дезинфекцию в соответствии с требованиями п.п.2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 (срок до 01.09.2022)
5. Не использовать в кабинете №217 скамейки вместо стульев в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 (срок до 01.09.2022)
6. Оборудовать окна в кабинетах №109, 316, 417, 418 солнцезащитными в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 (срок до 01.09.2022)
7. Выполнить в кабинете технологии для мальчиков остекление окон из цельного стекла в соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 (срок до 01.09.2022)

Сообщаем, что информацию об устранении нарушений в п.1, п.4, п.5, п.6, п.7 данного предписания была направлена ранее. Нарушения, указанные в п.2 и п.3

Документ принят
Ф.И.О. Бабич СВ
Подпись [подпись]
Дата: 30.08.2023

устранены. Отделка стен в кабинетах №107, 229, 307, 310 приведена в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Обеспечена отделка пола в кабинетах №106-109, 111, 205,307, 310, 410, 405, 406 в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20. Фото прилагаются.

Директор МБОУ «СОШ № 87»



Н.А. Гук